


PODŁĄCZENIE WEJŚCIA MODUŁU LSK ELA COMPL DO MODUŁU 4G2R
Z MONITOROWANIEM REZYSTORAMI 1k ORAZ 2k2 (2EOL/NC-NO)

Wejście AINx
Wejście modułu FPM+
GND



Uwaga:
Przełącznik K1 ustawiony w trybie pracy NO lub NC
Przełącznik K2 ustawiony w trybie pracy NO lub NC
Wejście G1 -
Wejście G2 -
Wejście G3 -
Wejście G4 -

-> ESERBUS
+>

<-
<+>

->
+>

<-
<+>

nazwa.DWG				Nr rys.	
-	-	-	-	-	-
projektował	-	-	-	ilość	arkusz 1
sprawdził	-	-	-	-	arkuszy 1
zatwierdził	-	-	-	-	-
imię i nazwisko		podpis	-	Honeywell	
nazwa		data	-		
nazwa		data	-	Nr rys.	
PODŁĄCZENIE WEJŚĆ MODUŁÓW FPM+ (ela compl, genos) (modu EBK 808623)		-		-	